隐蔽工程验收记录 表 C5-1		资料编号	05-01-C5-×××
工程名称	××办公楼工程		
隐检项目	消火栓系统管道安装	隐检日期	××年×月×日
隐检部位	地下一～三 层 ①～⑬／Ⓐ～Ⓖ 轴线 （-4.800～9.400m） 标高		

隐检依据：施工图图号 水施-15、水施-18 ，设计变更/洽商（编号 / ）及有关国家现行标准等。

主要材料名称及规格/型号： 热镀锌焊接钢管 DN100～DN65

隐检内容：

1.管材、管件产品合格证、质量证明书、检测报告齐全、有效，合格；其品种、规格符合设计要求。

2.管材及管件安装的位置、标高、坡度符合设计要求。消防管道 DN≥100 采用沟槽连接，DN＜100 采用丝扣连接，外露丝扣做防锈处理。

3.管道变径位置、管道支架规格、位置及固定形式符合设计及规范要求。

4.管道水压试压结果符合设计及规范要求，见试验记录：×××。

影像资料部位、数量：

申报人：×××

检查意见：

经检查，隐检项目符合设计要求和《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）的规定。

检查结论： ☑同意隐蔽 ☐不同意，修改后进行复查

复查结论：

复查人： 复查日期：

签字栏	施工单位	××建设集团有限公司	专业技术负责人	专业质检员	专业工长
			×××	×××	×××
	监理（建设）单位	××工程建设监理有限公司		专业工程师	×××

本表一式四份，由施工单位填写，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。